



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003,
тел. (863) 240-63-08, факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новочеркасску
управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Пушкинская, 41, г. Новочеркасск, Ростовская область, 346400,
тел., факс (863) 5224104, e-mail: 5ogpn_rnd@mail.ru.

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

г. Новочеркасск

«02» февраля 2021 г.
15 ч. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 8

По адресу: 346428, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул.Энгельса, 20

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от «19» января 2021 г. № 8

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 21 » января 2021 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

« 02 » февраля 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня, 2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новочеркасску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки):

директор МБОУ СОШ №14 Пасова С.Ф.

Сосед
(подпись)

19.01.2021 в 16 час. 00 мин

(дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а) проводившие проверку: Кошевич Андрей Сергеевич – дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новочеркаску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области.

При проведении проверки присутствовали: Директор Косова Светлана Николаевна
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписания органа государственного контроля (надзора):

- п. 1 предписания № 12/1/1 от 12.02.2019 года: отсутствует годовой план график, регламентных работ по техническому обслуживанию и планово предупредительному ремонту систем противопожарной защиты (п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»);

- п. 2 предписания № 12/1/1 от 12.02.2019 года: отсутствует подтверждение кабельных линий системы обнаружения пожара в течение времени, необходимого для выполнения предназначенных функций (ст. 6, ст. 82 ч. 2, ст.84,п.7 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.3.4 СП 3.13130.2009 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; п.13.15.3 СП 5.13130.2009 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

- п. 3 предписания № 12/1/1 от 12.02.2019 года: имеются ИПД установленные на расстоянии менее 0,5 метров от осветительных приборов (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»);

- п. 4 предписания № 12/1/1 от 12.02.2019 года: имеются ИПД установленные не на несущих конструкциях (ст. 4, ст.6, ст.83, п.10 Федерального закона от 22.07. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.13.3.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; п.12.18 НПБ 88-2001 «Нормы пожарной безопасности. Установки пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»);

- п. 5 предписания № 12/1/1 от 12.02.2019 года: шлейфы СПС и линия напряжения 220 В проложены совместно в одном кабель канале, не имеющем перегородки с пределом огнестойкости 0,25 ч (ст. 4, ст.6, ст.83, п.10 Федерального закона от 22.07. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.13.3.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; п.12.18 НПБ 88-2001 «Нормы пожарной безопасности. Установки пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»);

- п. 6 предписания № 12/1/1 от 12.02.2019 года: в здании допускается размещение речевых оповещателей на расстоянии, не соответствующем 150 мм от потолка до верхней части самого оповещателя (ст.6, ст.81, ст.84 Федерального закона от 22.07. № 123-ФЗ «Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; п.3.17 НПБ 104 03 «Об утверждении норм пожарной безопасности. Проектирования системы оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»);

- п. 7 предписания № 11/1/1 от 12.02.2019 года: отсутствует подтверждение кабельных линий систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей (СОУЭ) на предмет сохранности работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения предназначенных функций (ст. 6, ст. 82 ч. 2, ст.84,п.7 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.3.4 СП 3.13130.2009 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; п.13.15.3 СП 5.13130.2009 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

- п. 8 предписания № 12/1/1 от 12.02.2019 года: в здании на путях эвакуации, отсутствует аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (ст.5, ст.6, ст.51, ст.52, ст.53, ст.*9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.1 Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.22 СНИП 21-01-97* Строительные нормы и правила Российской Федерации. «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 33,43 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390;


- п. 9 предписания № 12/1/1 от 12.02.2019 года: не подтверждено соответствие требованиям пожарной безопасности материала примененного для отделки пола на пути эвакуации, в коридоре на 2 этаже (ч. 4 ст. 145 Федерального Закона от 22 июля 2008 г. №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- п. 10 предписания № 12/1/1 от 12.02.2019 года: не подтверждено соответствие требованиям пожарной безопасности материала примененного для отделки пола на пути эвакуации, в коридоре на 3 этаже (ч. 4 ст. 145 Федерального Закона от 22 июля 2008 г. №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);


- п. 14 предписания № 12/1/1 от 12.02.2019 года: в тренажерном зале допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42, «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390;

- п. 16 предписания № 12/1/1 от 12.02.2019 года: двери, отделяющие центральную лестничную клетку от поэтажных коридоров, холлов, фойе, не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнения в притворах (ст.6, ст. 53 Федерального Закона от 22 июля 2008 г. №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.18* СНИП 21-01-97* Строительные нормы и правила Российской Федерации. «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.7, Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена *(заполняется при проведении выездной проверки)*:



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 02.02.2021 № 8/1/1.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Дознаватель отдела НД и ПР по г. Новочеркаску
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ростовской области
лейтенант внутренней службы



А.С. Кошевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

✓ Косова, Е.Н. Коэф. директор ООО «Солн» 14

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«02» февраля 2021 г.

✓ Коэф.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)