



копир.

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08.
Факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Отдел надзорной деятельности по городу Новочеркасску

Почтовый адрес: ул. Пушкинская, 41, г. Новочеркасск, 346400. Телефоны: (86352) 25-92-76, (86352) 25-92-77.
Факс: (863) 266-51-80. E-mail: gpn_rnd@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

« 28 » ноября 2016 г.

(дата составления акта)

г. Новочеркасск

11 ч 30 мин.

(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 163

По адресу/адресам: улица, Энгельса, 20

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) №163 от 08 ноября 2016 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МБОУ СОШ №14

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 23 » ноября 2016 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 90

« 28 » ноября 2016 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 30

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и ПР по г. Новочеркасску

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Косова С.Н. 08.11.2016 Косов

(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Старший инспектор отделения НД и ПР Отдела

Лицо (а), проводившее проверку: надзорной деятельности и ПР

по г. Новочеркасску УНД и ПР ГУ МЧС России по РО капитан вн. службы Дарсигов

Калой Саламханович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор Косова Светлана Николаевна,

зам. по АХР Хотова Надежда Васильевна

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- в помещении (подсобки) светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями) (ППР №390 от 25.04.2012г. п.42-в);
- в спортзале светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями) (ППР №390 от 25.04.2012г. п.42-в);
- в помещении (мастерской) светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями) (ППР №390 от 25.04.2012г. п.42-в);
- на 2-ом этаже (помещение подсобное) не оборудовано противопожарной дверью, ограждающей конструкцией с нормируемым пределом огнестойкости (ФЗ 123 ст.4,6, СНИП 21-01-97* п. 7.4);
- на 1-ом и на 2-ом этаже на путях эвакуации допускается применение горючих материалов в качестве (линолеума) (СНИП 21-01-97 п. 6.25*; СП 1.13130, п. 4.3.2).
- здание Школы №14 не оборудовано аварийным эвакуационным освещением (СП 5.13130.2009, п. 13.14.12);
- при входе в спортзале крышка (ИПР) разбита, ручной пожарный извещатель (НПБ 88-2001*, п. 12.42; прил. Н1 СП 5.13130);
- отсутствует подтверждение кабельных линий системы обнаружения пожара на предмет сохранности работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения предназначенных ею функций (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ст.6, ст.82, ч.2).

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено:

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Старший инспектор отделения НД и ПР ОНД и ПР по г. Новочеркасску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области капитан вн. службы

Подписи лиц, проводивших проверку: Дарсигов К.С.



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Косова С.Н. директор

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 28 » ноября 2016 г.

Косова
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

АКТ ПРОВЕРКИ

при акте государственного контроля (надзора), при акте муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 163

По адресу/адресам:

улицы Кутузова, 20

На основании:

распоряжения (приказа) №163 от 08 ноября 2016 года

была проведена:

плановая выездная

проверка и опросы:

МБОУ СОШ №14

Дата и время проведения проверки:

« 28 » ноября 2016 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 90

« 28 » ноября 2016 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 30

Срок продолжительности проверки:

не более 20 рабочих дней

Акт составлен:

отделом надзорной деятельности и ПР по г. Новочеркасску

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Дарсигов К.С. К.С. Дарсигов Косова С.Н.

Дата и номер распоряжения/приказа (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Старший инспектор отделения НД и ПР Отдела

Лицо (а), проводившее проверку:

надзорной деятельности и ПР

по г. Новочеркасску УНД и ПР ГУ МЧС России по РО капитан вн. службы Дарсигов

Калий Саламханович

При проведении проверки присутствовали:

Директор Косова Светлана Николаевна,

зам. по АХР Хотова Надежда Васильевна