



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Ростовской области**

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003,  
тел. (863) 240-63-08, факс: (863) 244-27-85. E-mail: [gumchsro@donpac.ru](mailto:gumchsro@donpac.ru)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу  
Новочеркасску**

**управления надзорной деятельности и профилактической работы**

**Главного управления МЧС России по Ростовской области**

Почтовый адрес: ул. Пушкинская, 41, г. Новочеркасск, Ростовская область, 346400,  
тел., факс (863) 5224104, e-mail: [5ogpn\\_rnd@mail.ru](mailto:5ogpn_rnd@mail.ru).

**Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99**

### **Предписание № 8/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения**

**средняя общеобразовательная школа № 14**

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора города Новочеркаска по пожарному надзору от «19» января 2021 года № 8, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «20» января 2021 г. по «02» февраля 2021 г., проведена внеплановая выездная проверка Кошевич Андреем Сергеевичем – дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новочеркасску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области, зданий и помещений Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 14, расположенных по адресу: 346428, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Энгельса, 20, совместно с директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 14 – Косовой Светланой Николаевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Отсутствует годовой план график, регламентных работ по техническому обслуживанию и планово предупредительному ремонту систем противопожарной защиты	п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;	09.09.2021	
2.	Отсутствует подтверждение кабельных линий системы обнаружения пожара в течение времени, необходимого для выполнения предназначенных функций	ст. 6, ст. 82 ч. 2, ст.84,п.7 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.3.4 СП 3.13130.2009 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; п.13.15.3 СП 5.13130.2009 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	09.09.2021	
3.	Имеются ИПД установленные на расстоянии менее 0,5 метров от осветительных приборов	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;	09.09.2021	
4.	Имеются ИПД установленные не на несущих конструкциях	ст. 4, ст.6, ст.83, п.10 Федерального закона от 22.07. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.13.3.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; п.12.18 НПБ 88-2001 «Нормы пожарной безопасности. Установки пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»;		
5.	Шлейфы СПС и линия напряжения 220 В проложены совместно в одном кабель канале, не	ст. 4, ст.6, ст.83, п.10 Федерального закона от 22.07. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	09.09.2021	

	имеющем перегородки с пределом огнестойкости 0,25 ч	безопасности»; п.13.3.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; п.12.18 НПБ 88-2001 «Нормы пожарной безопасности. Установки пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования)		
6.	В здании допускается размещение речевых оповещателей на расстоянии, не соответствующем 150 мм от потолка до верхней части самого оповещателя	ст.6, ст.81, ст.84 Федерального закона от 22.07. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; п.3.17 НПБ 104 03 «Об утверждении норм пожарной безопасности. Проектирования системы оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»);	09.09.2021	
7.	Отсутствует подтверждение кабельных линий систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей (СОУЭ) на предмет сохранности работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения предназначенных функций	ст. 6, ст. 82 ч. 2, ст.84,п.7 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.3.4 СП 3.13130.2009 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; п.13.15.3 СП 5.13130.2009 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);	09.09.2021	
8.	В здании на путях эвакуации, отсутствует аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	ст.5, ст.6, ст.51, ст.52, ст.53, ст.*9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.1 Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.22 СНиП 21-01-97* Строительные нормы и правила Российской Федерации.	09.09.2021	

		«Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 33,43 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390;		
9.	Не подтверждено соответствие требованиям пожарной безопасности материала примененного для отделки пола на пути эвакуации, в коридоре на 2 этаже	ч. 4 ст. 145 Федерального Закона от 22 июля 2008 г. №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	09.09.2021	
10.	Не подтверждено соответствие требованиям пожарной безопасности материала примененного для отделки пола на пути эвакуации, в коридоре на 3 этаже	ч. 4 ст. 145 Федерального Закона от 22 июля 2008 г. №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	09.09.2021	
11.	В тренажерном зале допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника	п. 42, «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390;	09.09.2021	
12.	Двери, отделяющие центральную лестничную клетку от поэтажных коридоров, холлов, фойе, не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнения в притворах	ст.6, ст. 53 Федерального Закона от 22 июля 2008 г. №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.18* СНиП 21-01-97* Строительные нормы и правила Российской Федерации. «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.7, Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	09.09.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель отдела НД и ПР по г. Новочеркаску  
УНД и ПР Главного управления МЧС России  
по Ростовской области

А.С. Кошевич

(должность, фамилия, инициалы государственного  
инспектора по пожарному надзору)

«02» февраля 2021 г.



С предписанием ознакомлен, предписание для исполнения получил:

*✓ Кошевич*

(подпись)

Директор МБОУ СОШ №14– Косова  
Светлана Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

«02» февраля 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)